

Poznań, 22.08.2016r.

Gimnazjum nr 12 Im. Jacka Kuronia

os. Stefana Batorego 101

60-687 Poznań

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wymiany zniszczonej nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku piłkarskim informujemy, iż ze względu na bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania nawierzchni sportowej zalecamy zastosowanie nawierzchni poliuretanowej w systemie: warstwa stabilizująco elastyczna ET o gr. 25mm + mata oraz natrysk strukturalny o gr. 13mm. Podbudowę przedmiotowego boiska stanowi kostka brukowa, która w żaden sposób nie tłumi drgań, co jest niezbędne aby zabezpieczyć stawy użytkowników boiska przed potencjalnymi urazami. Stosując proponowany system tworzymy grubą matę gumową, która pozwoli na odciążenie stawów oraz znaczącą poprawę elastyczności płyty.

Kierownik Działu Ofertowania

Łukasz Januchowski